

令和6年1月10日 公告

「令和5年度 放出下水処理場再利用水設備外設計業務委託」

特記仕様書の一部に記載誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。

訂正箇所	誤	正																																
<p>特記仕様書(1) P12 第4章 設計業務委託 第10条 6 数量計算について (5)</p>	<p>(5) 上記(1)～(4)の業務は、下表を基準歩掛(設計対象水量 10,000m³/日(計画1日最大汚水量)とする。</p> <table border="1" data-bbox="500 878 1290 1054"> <thead> <tr> <th>職種</th> <th>主任技術者</th> <th>技師長</th> <th>主任技師</th> <th>技師A</th> <th>技師B</th> <th>技師C</th> <th>技術員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>施設名 急速ろ過施設 (処理水再利用施設を含む)</td> <td></td> <td></td> <td>0.50</td> <td>2.00</td> <td>1.50</td> <td>0.50</td> <td>0.50</td> </tr> </tbody> </table>	職種	主任技術者	技師長	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	施設名 急速ろ過施設 (処理水再利用施設を含む)			0.50	2.00	1.50	0.50	0.50	<p>(5) 上記(1)～(4)の業務は、下表を基準歩掛(設計対象水量 10,000m³/日(計画1日最大汚水量)とする。</p> <table border="1" data-bbox="1447 878 2237 1054"> <thead> <tr> <th>職種</th> <th>主任技術者</th> <th>技師長</th> <th>主任技師</th> <th>技師A</th> <th>技師B</th> <th>技師C</th> <th>技術員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>施設名 急速ろ過施設 (処理水再利用施設を含む)</td> <td></td> <td></td> <td>1.50</td> <td>3.80</td> <td>6.00</td> <td>7.50</td> <td>6.00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;"> :訂正箇所 </p>	職種	主任技術者	技師長	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	施設名 急速ろ過施設 (処理水再利用施設を含む)			1.50	3.80	6.00	7.50	6.00
職種	主任技術者	技師長	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員																											
施設名 急速ろ過施設 (処理水再利用施設を含む)			0.50	2.00	1.50	0.50	0.50																											
職種	主任技術者	技師長	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員																											
施設名 急速ろ過施設 (処理水再利用施設を含む)			1.50	3.80	6.00	7.50	6.00																											