

図面番号	図面名称	内 容	誤	正
第34葉之内2号	平面図(1)	第1-23号線No.2マンホールの右側 取付管④におけるマンホールの表記を訂正しました。	1号組立マンホール	0号組立マンホール
第34葉之内3号	平面図(2)	第1-23号線No.2マンホールの右側 取付管④におけるマンホールの表記を訂正しました。	1号組立マンホール	0号組立マンホール
第34葉之内6号	縦断面図(3)	No.1 4号組立マンホール MH=2.943 における工種を追記しました。	記載なし	石張り工
第34葉之内23号	土工標準図(4)	土工標準図 参考寸法表(2)の下から11行目の項 取付管④における表記を訂正しました。	マンホール種別:1号組立 構造内寸法(mm):φ900 構造外寸法(mm):φ1,050 掘削寸法B1(mm):□1,650×1,650	マンホール種別:0号組立 構造内寸法(mm):φ750 構造外寸法(mm):φ900 掘削寸法B1(mm):□1,500×1,500
第34葉之内25号	組立4号マンホール 標準構造図	横断面図、平面図、縦断面図 組立4号マンホールにおける底版ブロック、砕石基礎、板石の寸法を訂正しました。	底版ブロック幅:4240 砕石基礎幅:(200+4240+200)4640 板石寸法:2400	底版ブロック幅:2120 砕石基礎幅:(100+2120+100)2320 板石寸法:1200
第34葉之内29号	第1-19号線No.2マンホール 仮設参考図	断面図および平面図 鋼矢板Ⅲ型の矢板長を訂正しました。	矢板長 L=7,500	矢板長 L=7,000
第34葉之内30号	第1-21号線No.2マンホール 仮設参考図	断面図 腹起し(2段目)の規格を訂正しました。	腹起し H-300×300×10×15	腹起し H-350×350×12×19
第34葉之内31号	第1-21号線No.3マンホール 仮設参考図	断面図 腹起し(2段目)の規格を追記しました。 平面図 鋼矢板Ⅲ型の矢板長を訂正しました。	断面図 記載なし 平面図 矢板長L=9,500	断面図 腹起し(1段目) H-300×300×10×15 腹起し(2段目) H-350×350×12×19 平面図 矢板長L=9,000

(問合先)
港湾局計画整備部保全監理担当(設計)
電話06-6615-7825